



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА  
ГОРОДА ЧАПАЕВСКА

ул. Пролетарская, д. 7, г. Чапаевск, 446100

02.09.2023

№ 21-02-2023/Прдп540-23-220

Директору ГБОУ ООШ № 21  
г.о. Чапаевск

Бодровой С.С.

Мирная ул., д. 28, г. Чапаевск,  
Самарская область, 446103

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений  
законодательства о противопожарной  
безопасности, санитарно-  
эпидемиологического  
законодательства

Прокуратурой города проверено исполнение образовательным учреждением законодательства о противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства.

Пунктом 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 установлено, что на объектах защиты запрещается в том числе использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Пунктом 56 Правил установлено, что руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.

Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

СЕРИЯ ЧА № 009041

Прокуратура г. Чапаевска Самарской области  
№ 21-02-2023/Прдп540-23-220

02.09.23  
13.09.23

В нарушение указанных норм законодательства в образовательном учреждении под лестничным маршем правого крыла здания допускается хранение мебель, коробки и другие предметы.

В помещении пожарного поста (диспетчерской) отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.

Пунктом 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» установлено, что полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

На основании п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В силу п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

В нарушение указанных норм законодательства в образовательном учреждении стены в туалетной комнате для мальчиков, расположенной на первом этаже, имеет дефекты и повреждения (частично отсутствует плитка), что не допускает проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В туалетной комнате для мальчиков источники искусственного освещения не в исправном состоянии (не горят лампы).

В учебных кабинетах на 1 этаже покрытие полов имеют дефекты.

Причинами совершения указанных нарушений является ненадлежащее исполнение своих обязанностей заведующей хозяйством Зубихиной А.С.

Условиями, способствовавшими совершению нарушений закона, явилось отсутствие надлежащего контроля за работой подчиненных сотрудников с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **Т Р Е Б У Ю:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно сообщить в прокуратуру города.

2. Принять меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос привлечении к дисциплинарной ответственности завхоза Зубихиной А.С., допустившей нарушение законодательства.

4. О принятых мерах сообщить в прокуратуру города в письменном виде в установленный законом срок с приложением подтверждающих документов.

Прокурор города  
советник юстиции

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, positioned to the right of the title.

Р.В. Нуризянов